



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS
MAPA RESUMO DE COLHEITAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Ao abrigo do n.º1 do artº 17 do dec. Lei 306/2007

3º Trimestre/ 2014							ANÁLISES DE VERIFICAÇÃO		
LOCALIDADE	DATA COLHEITA	APRECIÇÃO	TIPO DE CONTROLO	PARAMETRO NÃO CONFORME	VMA	RESULTADO	Data	Resultado	Apreciação
Amendoeira	23-07-2014	CONFORME	CR2						
Arrifana	09-07-2014	CONFORME	CR1						
	10-09-2014	CONFORME	CR1						
Azibeiro	09-07-2014	CONFORME	CR1						
	10-09-2014	CONFORME	CR1						
Bornes	09-07-2014	CONFORME	CR1						
	10-09-2014	CONFORME	CR1						
Bouzende	23-07-2014	CONFORME	CR1						
	24-09-2014	CONFORME	CR2						
Burga	09-07-2014	CONFORME	CR1						
	10-09-2014	CONFORME	CR1						
Cabanas	23-07-2014	CONFORME	CR1						
	24-09-2014	CONFORME	CR2						
Carrapatinha	20-08-2014	CONFORME	CI						
Chacim	06-08-2014	CONFORME	CR2						
Edroso	23-07-2014	CONFORME	CI						
	24-09-2014	CONFORME	CR1						
Espadanedo	23-07-2014	CONFORME	CI						
	24-09-2014	CONFORME	CR1						
Fornos de Ledra	23-07-2014	CONFORME	CR1						
Gralhós	24-09-2014	CONFORME	CR2						
Grijó	06-08-2014	CONFORME	CI						
Lombo	09-07-2014	CONFORME	CR2						
	06-08-2014	CONFORME	CR1						
Malta	06-08-2014	CONFORME	CI						
Murços	23-07-2014	CONFORME	CR1						
	24-09-2014	CONFORME	CR1						
Nogueirinha	06-08-2014	CONFORME	CR2						
Nozelos	20-08-2014	CONFORME	CR1						
Olmos	06-08-2014	CONFORME	CI						
Paradinha	06-08-2014	CONFORME	CR1						
Peredo	10-09-2014	CONFORME	CR1						
Pinhovelo	23-07-2014	CONFORME	CR2						
	10-09-2014	CONFORME	CR2						
Salselas	09-07-2014	CONFORME	CR2						
Santa Combinha	09-07-2014	CONFORME	CR1						
	10-09-2014	CONFORME	CR1						
Sobreda	06-08-2014	CONFORME	CR1						
Soutelo Mourisco	23-07-2014	CONFORME	CR1						
	24-09-2014	CONFORME	CR1						
Vale Benfeito	06-08-2014	CONFORME	CI						
Vale de Prados	09-07-2014	CONFORME	CR1						
	10-09-2014	CONFORME	CR1						
Vale Pradinhos	20-08-2014	CONFORME	CR2						
Valongo	23-07-2014	NÃO CONFORME	CR2	Turvação (UNT)	4	5	*	*	*
	24-09-2014	CONFORME	CR1						
Vilar do Monte	06-08-2014	CONFORME	CR2						
Vilar Douro	23-07-2014	CONFORME	CR1						
	24-09-2014	CONFORME	CI						
Vilarinho de Agrochão	24-09-2014	CONFORME	CI						
Vila Nova da Rainha	20-08-2014	CONFORME	CR1						

* Não foi realizada Análises de Verificação, segundo a Delegada de Saúde, este incumprimento por si só, não tem qualquer risco para a saúde pública.

PO.05_PROC.02_RL.01

Unidade de Recursos Operacionais

Chefe da Unidade

Paulo Janes