

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. Coli</i>)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,2	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	--	---	---	--
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	--	---	---	--
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	--	---	---	--
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	--	---	---	--
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	--	---	---	--
Turvação	4	UNT	---	---	---	--	---	---	--
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	--	---	---	--
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	--	---	---	--
Número de colónias a 36 °C	---	N/ml	---	---	---	--	---	---	--
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	--	---	---	--
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	--	---	---	--
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	--	---	---	--
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	--	---	---	--
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	--	---	---	--
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	--	---	---	--
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	--	---	---	--
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	--	---	---	--
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	--	---	---	--
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	--	---	---	--
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	--	---	---	--
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	--	---	---	--
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	---	---	---	--	---	---	--
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	---	---	---	--	---	---	--
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	--	---	---	--
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	--	---	---	--
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	--	---	---	--
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	--	---	---	--
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	--	---	---	--
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	--	---	---	--
Hidrocarbonetos Aromáticos Pol	0,10	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	--	---	---	--
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	--	---	---	--
Nitratos ⁺	50	mg/l NO ₃	---	---	---	--	---	---	--
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	--	---	---	--
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	--	---	---	--
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	--	---	---	--
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	--	---	---	--
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Omeotoato	0,10	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	--	---	---	--
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	--	---	---	--
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	--	---	---	--
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	--	---	---	--
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	--	---	---	--
α Total	---	Bq/l	---	---	---	--	---	---	--
β Total	1,00	Bq/l	---	---	---	--	---	---	--
Radão	500	Bq/l	---	---	---	--	---	---	--

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável:

Data da publicação no website: 27/04/2020

9